

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/435/2022
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 19 maja 2022 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniosków, zastrzeżeń i uwag wniesionych do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Szczecinek na lata 2022-2036”

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn.zm.) Rada Miasta Szczecinek rozstrzyga, co następuje:

Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Szczecinek na lata 2022-2036” od 8 kwietnia 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r., złożono uwagę, której zakres przedstawiono w „Wykazie wniosków, zastrzeżeń i uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Szczecinek na lata 2022-2036””.

Sposób rozstrzygnięcia wniesionej uwagi jest zgodny z poniższym wykazem:

WYKAZ WNIOSKÓW, ZASTRZEŻEŃ I UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU

Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Szczecinek na lata 2022-2036

| Lp. | Data wpływu wniosku, zastrzeżenia lub uwagi | Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego wniosek, zastrzeżenie lub uwagę | Treść wniosku, zastrzeżenia lub uwagi | Treść projektu założeń, której dotyczy wniosek, zastrzeżenie lub uwaga | Rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek | | Uwagi |
|-----|---|---|---|---|--|---|-------|
| | | | | | wniosek, zastrzeżenie lub uwaga uwzględniona | wniosek, zastrzeżenie lub uwaga nieuwzględniona | |
| 1. | 25.04.2022 r. | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Polczyńska 55/57 75-808 Koszalin | Doprecyzowanie zapisu na stronie 45 projektu Założeń według propozycji do uzupełnienia (podkreślona): <i>Odbiorcy indywidualni zasilani są w gaz niskoprężny poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe II stopnia oraz <u>reduktory domowe</u> zasilane rurociągami średnioprężnymi.</i> | Przedmiotem doprecyzowania jest drugie zdanie trzeciego akapitu podrozdziału 3.3.1 <i>Sieć dystrybucji gazu</i> znajdujące się na stronie 45 projektu Założeń: <i>Odbiorcy indywidualni zasilani są w gaz niskoprężny poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe II stopnia zasilane rurociągami średnioprężnymi.</i> | • | - | (1) |

Oznaczenia:

(1) Uwagę uwzględniono w całości poprzez dodanie do przedmiotowego zdania po słowie „stopnia” słów „oraz reduktory domowe”